



**SZZJ**  
苏州质检



231020110962

# 检验检测报告

No : WPVS235986



产品名称: 14热水

生产企业: ——

销售企业: ——

委托单位: 苏州城市学院

检验检测类别: 委托检验

苏州市产品质量监督检验院



# 苏州市产品质量监督检验院

## 检验检测报告

No:WPVS235986

第 1 页 共 2 页

产品名称	14热水	规格型号	---		
生产日期/批号	2023.10.23 10:00/---	注册商标	---		
委托单位名称/地址	苏州城市学院/苏州市吴中区吴中大道1188号				
生产单位名称/地址/联系电话/邮编	---				
销售单位名称/地址/联系电话/邮编	---				
检验检测类别	委托检验	任务来源/委托书号	---/---	抽查批次号	---
样品数量	1000ml	抽样基数/批量(产品进货/库存数)	---	抽样日期	---
样品等级	---	抽样人员	---	检查封样人员	---
样品到达日期	2023-10-23	样品接收状态	符合检验要求	备样量及封存地点	---/---
检验检测日期	2023-10-23~2023-11-1		检验检测地点	详见附页备注	
检验检测依据	GB/T 5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》				
判定依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB 5749-2022 标准 (检验检测专用章) 签发日期： 2023-11-3				
备注	---				

批准：詹克航

詹克航

审核：陈婷婷

陈婷婷

编制：查秀芳

查秀芳

# 检验检测结果

No:WPVS235986

第 2 页 共 2 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	色度(铂钴色度单位)	度	$\leq 15$	6	合格
2	浑浊度	NTU	$\leq 1$	$< 0.5$	合格
3	*菌落总数	CFU/mL	$\leq 100$	94	合格
4	*总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
5	pH	—	不小于6.5且不大于8.5	7.4	合格
6	溶解性总固体	mg/L	$\leq 1000$	68	合格
备注	*项目在吴中大道1336号E栋检验，其他项目在吴中大道1368号B楼检验。				

(以下空白)

量监  
测专用  
(L)

# 注 意 事 项

- 1、若本报告未加盖检验检测专用章（或本单位公章）和完整骑缝章，无主检、审核、批准人签字均为无效报告。
- 2、未经本机构批准，报告不得复制（全文复制除外）。
- 3、如无抽样信息（如基数、样本数量等）的检验检测报告，报告中的数据和结果仅对样品负责。
- 4、报告中由委托方提供的信息导致的相关法律责任，由委托方承担。
- 5、若报告中未加盖认可标志（如CMA、CNAS），则报告中的数据和结果不具有证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 6、报告中符号“——”表示无相关信息，“N”表示不适用于该产品，“P”表示结果符合要求，“F”表示结果不符合要求。
- 7、报告真伪验证方式：
  - 1) 二维码验证：扫描报告封面的二维码，验证报告内容是否发生未经授权的修改；
  - 2) 防伪码查询：登陆网址 <http://o.szzjzx.cn:8610/>，输入报告编号和防伪码查询，验证报告内容是否发生未经授权的修改；  
报告防伪码：82FZ8B；
  - 3) 网站在线验证（适用于电子报告）：上传待验证的电子档报告到认监委在线验证网站（<http://yz.cnca.cn/ver-ep/ve/v/pdfveri.jsp>），验证电子签章和报告是否发生未经授权的修改；
  - 4) 以委托方的身份携委托合同原件到我院业务窗口提出验证要求。

## 本机构实验场所

- 1、地址：苏州市吴中大道1368号东太湖科技金融楼B楼  
邮编：215104 业务电话：0512-65251803
- 2、地址：苏州市相城区如元路1550号  
邮编：215133 业务电话：0512-65457248
- 3、地址：江苏省苏州市吴中区北官渡路50号2幢（7号楼）2楼北C  
邮编：215104 业务电话：0512-65251803
- 4、地址：苏州市吴中区吴中大道1336号芯之园E楼  
邮编：215104 业务电话：0512-66952378
- 5、地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道88号  
邮编：215234 业务电话：0512-65251803
- 6、地址：苏州市吴中区甪直镇苏同黎公路3099号C楼  
邮编：215127 业务电话：0512-68660626



微信公众号：苏州质检

行风监督电话：0512-65252771  
业务投诉电话：0512-65639646  
门户网站：[www.szzjzx.cn](http://www.szzjzx.cn)  
业务办公邮箱：[yws@szzjzx.cn](mailto:yws@szzjzx.cn)

检验检测  
章